

For Your Information

給您的訊息

檔案編號：PAM/PN/N/377/2023

致：疊翠軒 各住戶

有關 2023 年 9 月 27 日電力系統檢測停電事故事宜及 取消 2023 年 9 月 28 日第 3 座及第 4 座電力系統檢測

管理處原定安排註冊電業承辦商於 2023 年 9 月 27 日為本屋苑進行第 1 座及第 2 座政府法例要求五年電力系統檢測工作，於上午約 10 時註冊電業承辦商與 中電職員在關閉第 1 座及第 2 座總供電裝置工作期間，意外引致全屋苑電力供應斷電情況。管理處已即時要求停止所有工作回復電力供應。期間出現升降機暫停運作、多戶突發暫停食水/沖廁水供應等情況。至中午 11:00 開始電力供應陸續回復正常，而其他設施則仍在檢查確保運作正常。

就上述事故，註冊電業承辦商在場代表回覆聲稱是與中電因溝通問題，錯誤關閉第 3 座及第 4 座總電制導致事故發生。管理處即時要求註冊電業承辦商停止所有後續電力系統檢測工作待書面回覆交代是次事故原因，以及後續五年電力系統檢測的處理方案、工作改善建議，以待本處重新審視貴司的工作流程後再作安排。

鑑於有關事故，本處特此通知各住戶有關明天第 3 座及第 4 座的電力系統檢測工作將會取消，各單位電力供應將不會受到影響，而電力系統檢測工作的工作日期將另行通告。如對上述事宜有任何查詢，請致電 2706 0121 與本處職員聯絡



置邦物業管理有限公司
疊翠軒管理處

2023 年 9 月 27 日

張貼日期至 Post Due Date :
5-10-2023